



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области
Островского ул., д.51-А, г. Рязань, 390035
тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: rzn@urpn62.ru <http://62.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 220-03

Управление Роспотребнадзора
по Рязанской области

« 22 » 11. 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области Глининой Мариной Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Рязани
«Детский сад № 134»

ИНН 6229026909 ОГРН 1026201082863

юридический, фактический адрес: 390044, г. Рязань, ул. Новаторов, д. 27 «А».

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)


При проведении обязательного профилактического визита (осмотра) **выявлены** нарушения
обязательных требований:

1. Над зданием детского сада протекает мягкая кровля, следы протекания отмечаются в помещениях групповых ячеек № 11 (групповая), № 12 (спальня), в переходе между этими группами. Из-за протекания кровли в переходе между групповыми ячейками № 11 и № 12 повреждена электропроводка, при включении света замыкают светильники, вследствие чего происходит отключение света. На поверхностях потолков влажные пятна, затеки, разводы, поверхности потолков имеют дефекты и повреждения, нарушена побелка – отслаивается, вспучилась, местами наружный слой побелки осыпался до штукатурки, отмечается расхождение швов, образовались глубокие трещины; деформирована потолочная плитка (полотно к направляющим не прилегает), что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в перечисленных помещениях, в нарушение требований ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.5.3., 2.8.9., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

Островского ул., д.51-А, г. Рязань, 390035, тел./факс: (4912) 92-98-07 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «20» августа 2025г., «12» января 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ОСН		Глинина Марина Владимировна
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)
«22» ноября 2024г.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 134»


(подпись)

Дергунова Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено по адресу:
